

**Décision du délégué à la sécurité**  
**(Demande de substitution, d'équivalence ou d'exemption)**

**Date :** 20 avril 2018

**N° de référence de l'C-NLOHE :** 2018-RQ-0002

**Demandeur :** Husky Energy

**N° de référence du demandeur :** RQ-17-00000489

**Nom de l'installation :** Plateforme West White Rose

**Autorité :** *Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, paragraphe 151(1) et article 205.069*  
  
*Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, paragraphe 146(1) et article 201.66*

**Règlement :** Paragraphes 8(8) et 11(1) du *Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve*

**Décision :**

Le délégué à la sécurité n'approuve pas la proposition du demandeur (exploitant de la plateforme West White Rose), qui consiste à utiliser Lloyd's Register à titre d'organisme de certification en électricité, au sens du Code canadien de l'électricité, en remplacement de l'accréditation du Conseil canadien des normes.

Délégué à la sécurité